

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
**ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ
 ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ**
 (ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский
 политехнический колледж)
 152240, Ярославская область,
 г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная 14
 gou_pro_ru17@mail.ru
 телефон (485-34) 2-33-50,
 факс (485-34) 2-33-50
 ОКПО 02526864 ОГРН 1027601071740
 ИНН/КПП 7616002135/761601001
13.12.2019 №351

Государственному инспектору
 Ростовского, Борисоглебского
 и Гаврилов-Ямского района
 по пожарному надзору
 Гуменюк Д. Н.

на № _____ от _____

Сообщаем, что по вашему предписанию от 14.11.2019 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности, ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямским политехническим колледжем проведены следующие мероприятия:

| | Описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности | Меры, принятые для устранения нарушения |
|---|--|---|
| Учебный корпус ул. Спортивная, д. 14 | | |
| 1. | Система противопожарной защиты не обладает надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара | Составлена смета на установку новой системы противопожарной защиты объекта. |
| 2. | В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты | В инструкцию внесены указанные изменения |
| Здание общежития: ул. Комарова, д. 6 | | |
| 3. | Запорное устройство огнетушителя не опломбировано одноразовой пломбой | Произведена перезарядка огнетушителя |

Директор




И. Н. Чидалева