



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отделение надзорной деятельности по Гаврилов-Ямскому району
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям пр. Машиностроителей, д.1

г. Гаврилов-Ям _____ « 27 » октября 2014 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_____ 14 ч.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного пожарного надзора юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 125

С 21.10.2014г. по 27.10.2014г. по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортив-
ная, д.14

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Гаврилов-Ямского района
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа
но пожарному надзору Буренина А.Н. № 125 от 01.10.2014г.

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей № 17

Продолжительность проверки: с 21.10.2014г. по 27.10.2014г.

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Гаврилов -Ямскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 01.10.2014 г

(указывать дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъекта малого и среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку: Буренин Александр Николаевич, главный государственный ин-
спектор Гаврилов-Ямского района по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Чидалева И.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	В складском помещении в спортзале установлена штепсельная розетка.	Правила противопожарного режима в РФ п.348	ГОУ НПО ЯО профессиональный

			лицей №17
2.	В складском помещении спортзала аппарат, предназначенный для отключения электро-снабжения склада располагается внутри складского помещения.	Правила противопожарного режима в РФ п.349	ГОУНПО ЯО профессиональный лицей №17
3.	В кладовой кабинета ОБЖ допускается совместное хранение автомобильной резины с другими материалами.	Правила противопожарного режима в РФ п.340	ГОУНПО ЯО профессиональный лицей №17

• **выявлены** несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов или Декларации о пожарной безопасности:

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
 Главный государственный инспектор
 Гаврилов -Ямского района по
 пожарному надзору Буренин А.Н.
 (фамилия, инициалы, должность проверяющего)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

24 октября 2014г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(4852) 79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области

2. _____ проживающему по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

подпись

ФИО

подпись

ФИО

Потерпевшим: 1. _____ проживающему по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

подпись

ФИО

подпись

ФИО

законному представителю физического лица _____

(при составлении протокола на лицо, указанное в п. 1 ст. 25.3)

проживающему по адресу: _____

(фамилия, имя, отчество)

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия _____

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

подпись

ФИО

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

Смешно

(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: _____

(наличие вещественных доказательств по делу)

отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего, суд доставлен и т.д.)

К протоколу прилагается:

1. Акт от 27.10.2014г. № 125

(перечень прилагаемых документов и вещей)

2. _____

подпись лица, в отношении которого составлен протокол

(И.Н. Чидалева)

ФИО

подпись лица, составившего протокол

(А.Н. Буренин)

ФИО

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

подпись свидетеля

ФИО

подпись свидетеля

ФИО

подпись потерпевшего

ФИО

подпись законного представителя

ФИО

Копию протокола получил _____

подпись лица, в отношении которого составлен протокол

(И.Н. Чидалева)

ФИО

подпись потерпевшего

ФИО

подпись потерпевшего

ФИО

Протокол и материалы переданы на рассмотрение Главному государственному инспектору Гаврилов-Ямского района по пожарному надзору Буренину Александру Николаевичу

(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа)

Я извещен(а), что дело об административном правонарушении будет рассматриваться «29» октября _____

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

20 14 года в 15 час. 00 мин. в кабинете №2 отделения НД по Гаврилов-Ямскому району по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям пр.Машиностроителей д.1, и предупрежден(а), что в случае моей неявки и не поступлении от меня в соответствии со ст.25.1 ч.2 КоАП РФ ходатайства об отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в моё отсутствие.

дата, подпись принявшего протокол

(А.Н.Буренин)

ФИО

подпись лица в отношении которого составлен протокол

(И.Н.Чидалева)

ФИО

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
г.Ярославль Красная площадь д8 т 79-08-77
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГАВРИЛОВ -ЯМСКОМУ РАЙОНУ
г. Гаврилов-Ям пр. Машиностроителей д1 т 2-05-01**

**Предписания № 125 III 38 -№н.п.
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
директору ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей №17**

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Гаврилов -Ямского района по пожарному надзору А.П. Буренина №125 от 01.10.2014г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», с 21.10.2014г по 27.10.2014г., главным государственным инспектором Гаврилов -Ямского района по пожарному надзору Бурениным А.Н., проведена плановая проверка с целью контроля за выполнением обязательных требований пожарной безопасности ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей №17. расположенной по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д. 14 совместно с директором Чидалевой И.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Демонтировать в складском помещении в спортзале штепсельную розетку.	Правила противопожарного режима в РФ п.348	01.04.2015г.	
2	Вынести из складского помещения спортзала аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада за пределы складского помещения.	Правила противопожарного режима в РФ п.349	01.04.2015г.	
3	Запретить в кладовой кабинета ОБЖ совместное хранение автомобильной резины с другими материалами.	Правила противопожарного режима в РФ п.340	01.04.2015г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Гаврилов -Ямского района по
пожарному надзору Буренин А.Н.

« 27 » октября 2014г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«27» октября 2014 г.





МЧС РОССИИ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНУ

152240 Ярославская область
г. Гаврилов-Ям, пр-д Машиностроителей, 1
факс 2-05-01

29.10.2014 № 465
На № _____ от _____

Директору ГОУ НПО ЯО профессиональный
лицей №17
Чидалсвой И.Н.

Гаврилов -Ямский район, с. Великое, ул. Свободы,
д.33, кв.2

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

« 29 » октября 2014 г. _____ г. Гаврилов-Ям
(место рассмотрения: город, село, район)

Главный государственный инспектор Гаврилов - Ямского района по пожарному надзору
Буренин А.Н.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 42 от « 29 » октября 2014г.

**по административному правонарушению в области пожарной безопасности и ма-
териалы на должностное лицо (гражданина (ку) Чидалева Ирину Николаевну**

1. находящееся (зарегистрированного(ную)) Гаврилов -Ямский район, с. Великое, ул.
Свободы, д.33, кв.2

2. Материалами установлено, что

С 21.10.2014г. по 27.10.2014г. в помещениях ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей №17 . распо-
женной по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д.14 проведена плановая доку-
ментарная и выездная проверка с целью надзора за соблюдением требований пожарной безопасности, в хо-
де которой выявлены нарушения требований ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» (принят Государственной думой РФ 18.11.1994г.), правил противопожарного режима
в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390)

а именно:

В складском помещении в спортзале установлена штепсельная
розетка.

Правила противопожарного режи
ма в РФ п.348

В складском помещении спортзала аппарат, предназначенный
для отключения электроснабжения склада располагается внутри
складского помещения.

Правила противопожарного режи
ма в РФ п.349

В кладовой кабинета ОБЖ допускается совместное хранение
автомобильной резины с другими материалами.

Правила противопожарного режи
ма в РФ п.340

Таким образо м, Чидалева Ирина Николаевна совершила административное правонарушение,
предусмотренное частями 1;3 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34: 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

	 (подпись лица, вынесшего представление)	Буренин А.Н. (расшифровка подписи)
Представление получил _____ (_____)	29.10.14. _____ дата, должность, подпись	М.И. Чирашева ФИО

представление направлено _____
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)